

Prüfbericht-Nr.: <i>Test report no.:</i>	DE223FQN 009	Auftrags-Nr.: <i>Order no.:</i>	1117025 60	Seite 1 von 7 Page 1 of 7
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client reference no.:</i>	Markus Dresmann	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	2022-06-14	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Sita Bauelemente GmbH, Ferdinand-Braun-Str. 1, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Deutschland			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Dachabläufe Roof drains			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type no.:</i>	SitaMulti DN 80 - DN 150 SitaMulti DN 80 - DN 150			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Regelüberwachung 2022 nach DIN EN 1253 Regular inspection 2022 according to DIN EN 1253			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	DIN EN 1253-3:2016-09 Tabelle A.2 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität <i>Gullies for buildings Evaluation of conformity</i> RAL-GZ 694 Abschnitt 2.6 RAL-GZ 694 section 2.6			
Wareneingangsdatum: <i>Date of sample receipt:</i>	2022-07-22	Keine Fotodokumentation erforderlich <i>No photo documentation required</i>		
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample no.:</i>	A003307855-009 to 011			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	2022-07-07 – 2022-12-19			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Rheda-Wiedenbrück, Würzburg			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TRLP			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von: <i>tested by:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <u><i>R. Schlereth</i></u>	genehmigt von: <i>authorized by:</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <u><i>Oliver Goreis</i></u>	
Datum: <i>Date:</i> 2023-02-02	Signiert von: Reiner Schlereth	Ausstellungsdatum: <i>Issue date:</i> 2023-02-02	Signiert von: Oliver Goreis	
Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert	Stellung / Position:	Sachverständige(r)/Expert	
Sonstiges / <i>Other:</i>				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>			
* Legende: P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet				
* Legend: P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

V05

Prüfbericht-Nr.: DE223FQN 009
Test report no.:

Seite 2 von 7
Page 2 of 7

Anmerkungen
Remarks

<p>A 1 Prüfmittel</p>	<p>A 1 Test Equipment</p>
<p>Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfbedingungen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden.</p>	<p><i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i></p>
<p>A 2 Digitale Unterschrift</p>	<p>A 2 Digital signature</p>
<p>Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben.</p>	<p><i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TÜV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TÜV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged.</i></p>
<p>A 3 Unterauftragnehmer</p>	<p>A 3 Subcontractors</p>
<p>Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt.</p>	<p><i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report. Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i></p>
<p>A 4 Entscheidungsregel</p>	<p>A 4 Decision rule</p>
<p>Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC GC8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird.</p>	<p><i>The decision rule for statements of conformity in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance to and ILAC GC8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report.</i></p>

Prüfbericht-Nr.: DE223FQN 009
Test report no.:

Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	<i>Requirements – Tests</i> <i>Measuring results – Remarks</i>	Ergebnis Result
A 5 Auftraggeber:	A 5 Client:	
Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Straße 1 33378 Rheda-Wiedenbrück	<i>Sita Bauelemente GmbH</i> <i>Ferdinand-Braun-Straße 1</i> <i>33378 Rheda-Wiedenbrück</i>	
A 6 Herstellwerk:	A 6 Production plant:	
Wie vor	<i>As above</i>	
A 7 Probenahme:	A 7 Sampling	
2022-07-07	<i>2022-07-07</i>	
B 1 Produktdetails	B 1 Product details	
Flachdachablaufprogramm SitaMulti Ablaufstutzen DN 80 bis DN 150 senkrecht aus Grauguss	<i>Product scheme of roof outlets SitaMulti</i> <i>Spigots DN 80 till DN 150 vertical</i> <i>made of cast iron</i>	
B 2 Ausstattung	B 2 Equipment	
Siehe Abschnitt C 2.1 des Prüfberichtes.	<i>See section C 2.1 of the test report.</i>	
B 3 Maße	B 3 Dimensions	
Siehe Abschnitt C 2.2 des Prüfberichtes.	<i>See section C 2.2 of the test report.</i>	
B 4 Verwendete Materialien	B 4 Used materials	
Siehe Abschnitt C 2.3 des Prüfberichtes.	<i>See section C 2.3 of the test report.</i>	
B 5 Prüfverfahren	B 5 Test procedures	
Die Prüfungen wurden nach den Anforderungen folgender Normen durchgeführt:	<i>The tests are carried out according to the requirements</i> <i>of the following standards:</i>	
DIN EN 1253-3:2016-09 Abläufe für Gebäude Bewertung der Konformität Tabelle A.2 Fremdüberwachung von Dachabläufen und Bodenabläufen ohne nach EN 1253-2:2015	<i>DIN EN 1253-3:2016-09</i> <i>Gullies for buildings</i> <i>Evaluation of conformity</i> <i>table A.2 thyrd party control of roof gullies and floor</i> <i>gullies without according EN 1253-2:2015</i>	
RAL-GZ 694: 2018-11 Gütesicherung entsprechend Abschnitt 2.6	<i>RAL-GZ 694: 2018-11</i> <i>Quality assurance according section 2.6</i>	

Prüfbericht-Nr.: DE223FQN 009 Test report no.:		
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	<i>Requirements – Tests</i> <i>Measuring results – Remarks</i>	Ergebnis <i>Result</i>

B 6 Fotodokumentation	B 6 Photo documentation																																																																								
Keine Fotodokumentation erforderlich.	<i>No photo documentation required.</i>																																																																								
B 7 Eingereichte Unterlagen	B 7 Submitted documents																																																																								
Keine Unterlagen erforderlich.	<i>No documents required.</i>																																																																								
C 1 Produkte	D 1 Products																																																																								
Das Ablaufprogramm ist als Baukastensystem ausgelegt und besteht aus folgenden Teilen:	<i>The range of gullies is designed as a modular system and consists of the following parts:</i>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Zeichnung Nr. / vom</th> <th>Art.-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Ablaufgrundkörper senkrecht mit Anschlussflansch und Gegenflansch</td> </tr> <tr> <td>DN 80</td> <td>23.01.2009</td> <td>400399</td> </tr> <tr> <td>DN 100</td> <td>23.01.2009</td> <td>400499</td> </tr> <tr> <td>DN 125</td> <td>23.01.2009</td> <td>400699</td> </tr> <tr> <td>DN 150</td> <td>23.01.2009</td> <td>400899</td> </tr> <tr> <td>Unterlegdichtungen für Ausführung Anschlussflansch mit Gegenflansch</td> <td>27.01.2009</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dichtring für Aufstockelement DN 110/160</td> <td>08.09.2008</td> <td>E 409001</td> </tr> <tr> <td>Anstaeuelement Ø 375 mm</td> <td>03.2009</td> <td>109001</td> </tr> <tr> <td>Rost mit Rahmen (180 x 180) mm</td> <td>03.2009</td> <td>119060</td> </tr> <tr> <td>Kiesfang Ø 214 mm</td> <td>20.10.2005</td> <td>E 109011</td> </tr> <tr> <td>Aufstockelement</td> <td>-</td> <td>402799</td> </tr> </tbody> </table>	Bezeichnung	Zeichnung Nr. / vom	Art.-Nr.	Ablaufgrundkörper senkrecht mit Anschlussflansch und Gegenflansch			DN 80	23.01.2009	400399	DN 100	23.01.2009	400499	DN 125	23.01.2009	400699	DN 150	23.01.2009	400899	Unterlegdichtungen für Ausführung Anschlussflansch mit Gegenflansch	27.01.2009	-	Dichtring für Aufstockelement DN 110/160	08.09.2008	E 409001	Anstaeuelement Ø 375 mm	03.2009	109001	Rost mit Rahmen (180 x 180) mm	03.2009	119060	Kiesfang Ø 214 mm	20.10.2005	E 109011	Aufstockelement	-	402799	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designation</th> <th>Drawing No. / dated</th> <th>Art.-No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><i>Outlet body vertical with connecting flange and counter-flange</i></td> </tr> <tr> <td><i>DN 80</i></td> <td><i>23.01.2009</i></td> <td><i>400399</i></td> </tr> <tr> <td><i>DN 100</i></td> <td><i>23.01.2009</i></td> <td><i>400499</i></td> </tr> <tr> <td><i>DN 125</i></td> <td><i>23.01.2009</i></td> <td><i>400699</i></td> </tr> <tr> <td><i>DN 150</i></td> <td><i>23.01.2009</i></td> <td><i>400899</i></td> </tr> <tr> <td><i>Washer sealings for version with connecting flange and counter-flange</i></td> <td><i>27.01.2009</i></td> <td><i>-</i></td> </tr> <tr> <td><i>Sealing ring for extension DN 110/160</i></td> <td><i>08.09.2008</i></td> <td><i>E 409001</i></td> </tr> <tr> <td><i>Retaining element Ø 375 mm</i></td> <td><i>03.2009</i></td> <td><i>109001</i></td> </tr> <tr> <td><i>Grating with frame (180 x 180) mm</i></td> <td><i>03.2009</i></td> <td><i>119060</i></td> </tr> <tr> <td><i>Gravel guard Ø 214 mm</i></td> <td><i>20.10.2005</i></td> <td><i>E 109011</i></td> </tr> <tr> <td><i>Extension</i></td> <td><i>-</i></td> <td><i>402799</i></td> </tr> </tbody> </table>	Designation	Drawing No. / dated	Art.-No.	<i>Outlet body vertical with connecting flange and counter-flange</i>			<i>DN 80</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400399</i>	<i>DN 100</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400499</i>	<i>DN 125</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400699</i>	<i>DN 150</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400899</i>	<i>Washer sealings for version with connecting flange and counter-flange</i>	<i>27.01.2009</i>	<i>-</i>	<i>Sealing ring for extension DN 110/160</i>	<i>08.09.2008</i>	<i>E 409001</i>	<i>Retaining element Ø 375 mm</i>	<i>03.2009</i>	<i>109001</i>	<i>Grating with frame (180 x 180) mm</i>	<i>03.2009</i>	<i>119060</i>	<i>Gravel guard Ø 214 mm</i>	<i>20.10.2005</i>	<i>E 109011</i>	<i>Extension</i>	<i>-</i>	<i>402799</i>
Bezeichnung	Zeichnung Nr. / vom	Art.-Nr.																																																																							
Ablaufgrundkörper senkrecht mit Anschlussflansch und Gegenflansch																																																																									
DN 80	23.01.2009	400399																																																																							
DN 100	23.01.2009	400499																																																																							
DN 125	23.01.2009	400699																																																																							
DN 150	23.01.2009	400899																																																																							
Unterlegdichtungen für Ausführung Anschlussflansch mit Gegenflansch	27.01.2009	-																																																																							
Dichtring für Aufstockelement DN 110/160	08.09.2008	E 409001																																																																							
Anstaeuelement Ø 375 mm	03.2009	109001																																																																							
Rost mit Rahmen (180 x 180) mm	03.2009	119060																																																																							
Kiesfang Ø 214 mm	20.10.2005	E 109011																																																																							
Aufstockelement	-	402799																																																																							
Designation	Drawing No. / dated	Art.-No.																																																																							
<i>Outlet body vertical with connecting flange and counter-flange</i>																																																																									
<i>DN 80</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400399</i>																																																																							
<i>DN 100</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400499</i>																																																																							
<i>DN 125</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400699</i>																																																																							
<i>DN 150</i>	<i>23.01.2009</i>	<i>400899</i>																																																																							
<i>Washer sealings for version with connecting flange and counter-flange</i>	<i>27.01.2009</i>	<i>-</i>																																																																							
<i>Sealing ring for extension DN 110/160</i>	<i>08.09.2008</i>	<i>E 409001</i>																																																																							
<i>Retaining element Ø 375 mm</i>	<i>03.2009</i>	<i>109001</i>																																																																							
<i>Grating with frame (180 x 180) mm</i>	<i>03.2009</i>	<i>119060</i>																																																																							
<i>Gravel guard Ø 214 mm</i>	<i>20.10.2005</i>	<i>E 109011</i>																																																																							
<i>Extension</i>	<i>-</i>	<i>402799</i>																																																																							

Prüfbericht-Nr.: DE223FQN 009 Test report no.:		
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen	Requirements – Tests Measuring results – Remarks	Ergebnis Result
C 2 Prüfungsergebnisse nach Tabelle A.2 der DIN EN 1253-3	C 2 Test results according to table A.2 of the test standard DIN EN 1253-3	
Alle Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Prüfstücke.	All test results are related on the samples tested by the test laboratory.	
C 2.1 Äußere Beschaffenheit	C 2.1 Appearance	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.2	EN 1253-2:2015 section 4.1.2	
Die inneren und äußeren Oberflächen müssen frei von scharfen Kanten und Fehlern sein, die die Funktion des Ablaufs beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten.	Internal and external surfaces shall be free from sharp edges and imperfections which could impair functioning of the gully or give risk of injury.	
<u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die inneren und äußeren Oberflächen sind frei von scharfen Kanten oder Fehlern, die die Funktion beeinträchtigen oder eine Verletzungsgefahr sein könnten	<u>Measuring results / Remarks:</u> The internal and external surfaces are free from sharp edges and imperfections which could impair the functioning or give risk of injury to persons.	P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>
C 2.2 Maße	C 2.2 Dimensions	
C 2.2.1 Maße Allgemeines	C 2.2.1 Dimension general	
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.1	EN 1253-2:2015 section 4.1.1	
Dachabläufe und Bodenabläufe müssen so ausgebildet sein, dass sie an Rohrleitungssysteme entsprechend einschlägigen Europäischen Normen angeschlossen werden können und nach Herstelleranweisungen erfolgtem Einbau integrierter Bestandteil des Gebäudes sind.	Roof drains and floor gullies shall be capable of being connected to the pipework system covered by relevant European Standards, and, when installed in accordance with the manufacturer's instructions, shall form an integral part of the building.	
<u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die Abläufe sind so ausgeführt, dass sie sich gut ins Bauwerk integrieren lassen und an genormte Leitungssysteme angeschlossen werden können. Die genormten und die Hauptabmessungen wurden einzeln überprüft. Maßabweichungen wurden nicht festgestellt. Die Abläufe entsprechen der DIN EN 1253-2:2015-03 und den Zeichnungen des Prüfberichtes Nr. 7391235-02 der LGA.	<u>Measuring results / Remarks:</u> The construction of the gullies allows that the outlet becomes an integral part of the building. They could be connected to pipework systems which are standardized. The standardized and the main dimensions have been checked. Deviations were not determined. The roof outlets are in accordance with DIN EN 1253-2:2015-03 and the drawings of the test report No. 7391235-02 of the LGA.	P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>

Prüfbericht-Nr.: DE223FQN 009 <i>Test report no.:</i>						
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen			<i>Requirements – Tests</i> <i>Measuring results – Remarks</i>			Ergebnis <i>Result</i>
C 2.2.2 Öffnungen in den Rosten			C 2.2.1 Apertures in gratings			
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.1.3			EN 1253-2:2015 section 4.1.3			
<u>Messergebnisse / Bemerkungen:</u> Die Öffnungen in den Rosten entsprechen den Vorgaben der DIN EN 1253-2 Tabelle 1.			<u>Measuring results / Remarks:</u> The apertures of the gratings are in accordance with DIN EN 1252-2 table 1.			P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>
C 2.3 Werkstoffe			C 2.3 Materials			
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.3			EN 1253-2:2015 section 4.3			
Prüfort Würzburg			Test place: Würzburg			
<u>Bemerkungen:</u> Die Werkstoffe entsprechen Abschnitt 4.3 der DIN EN 1253-2.			<u>Remarks:</u> The materials are in accordance with paragraph 4.3 of the DIN EN 1253-2.			P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>
Der Hersteller kann Zertifikate bezüglich der verwendeten Rohstoffe vorlegen.			Certificates of the used raw-materials are available at the manufacturer.			N/T <input type="checkbox"/>
C 2.4 Anschlussfolie mit dem Ablauf verbunden			C 2.4. Membrane connected with the gully			
EN 1253-2:2015 Abschnitt 4.7.1			EN 1253-2:2015 section 4.7.1			
Hier nicht zutreffende Anforderungen			Requirements not applicable			P <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>
C 2.5 Kennzeichnung			C 2.5 Marking			
EN 1253-2:2015 Abschnitt 7			EN 1253-2:2015 section 7			
Die Kennzeichnung ist wie folgt aufgebracht:			The marking is executed as follows:			
	Anforderung	ist		Requirement	is	P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>
EN 1253-2	1, 2a, 3a, 4	1, 4	EN 1253-2	1, 2a, 3a, 4	1, 4	
Herstellerzeichen	1, 4	1, 4	Manufacturer's mark	1, 4	1, 4	
Zeitraum der Herstellung	3a	1, 4	Period of manufacture	3a	1, 4	
Lastklasse	2a	-	Load class	2a	-	
DN	1a, 4	4	DN	1a, 4	4	
a) wenn möglich b) Für Klassen H und K ist die Kennzeichnung freigestellt c) weitere Kennzeichnungen sind möglich 1) Ablaufkörper 2) Rost 3) Bauteile 4) Verpackung, Einbauanweisung			a) where possible b) for the classes H and K the marking is optional c) Further markings may be added 1) Body 2) Grating 3) Components 4) Packaging / Installation instruction			
<u>Bemerkungen:</u> Die komplette Kennzeichnung entsprechend DIN EN 1253-2 Tabelle 8 ist auf der Verpackung aufgebracht.			<u>Remarks:</u> The complete marking according with DIN EN 1253-2 table 8 is printed at the packaging			

Prüfbericht-Nr.: DE223FQN 009 Test report no.:																					
Anforderungen – Prüfungen Messergebnisse – Bemerkungen		<i>Requirements – Tests</i> <i>Measuring results – Remarks</i>		Ergebnis <i>Result</i>																	
C 2.6 Klassifizierung nach der Belastbarkeit		C 2.6 Classification according to the loading strength																			
EN 1253-1:2015 Abschnitt 4.5.1		EN 1253-1:2015 section 4.5.1																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bezeichnung</th> <th>Ist Klasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Laubfang Ø 255 mm aus PP</td> <td>H 1,5</td> </tr> <tr> <td>Anstauelement Ø 328 mm aus PA, Art.-Nr. 149001</td> <td>H 1,5</td> </tr> <tr> <td>Rost (180 x 180) mm aus Gusseisen Art. Nr. 119060</td> <td>M 125</td> </tr> </tbody> </table>		Bezeichnung	Ist Klasse	Laubfang Ø 255 mm aus PP	H 1,5	Anstauelement Ø 328 mm aus PA, Art.-Nr. 149001	H 1,5	Rost (180 x 180) mm aus Gusseisen Art. Nr. 119060	M 125	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Designation</th> <th>Is class</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gravel guard Ø 255 mm made of PP</td> <td>H 1,5</td> </tr> <tr> <td>Retaining element Ø 328 mm made of PA, Art.-No. 149001</td> <td>H 1,5</td> </tr> <tr> <td>Grating (180 x 180) mm made of cast iron art. No. 119060</td> <td>M 125</td> </tr> </tbody> </table>		Designation	Is class	Gravel guard Ø 255 mm made of PP	H 1,5	Retaining element Ø 328 mm made of PA, Art.-No. 149001	H 1,5	Grating (180 x 180) mm made of cast iron art. No. 119060	M 125	P <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> N/T <input type="checkbox"/>	
Bezeichnung	Ist Klasse																				
Laubfang Ø 255 mm aus PP	H 1,5																				
Anstauelement Ø 328 mm aus PA, Art.-Nr. 149001	H 1,5																				
Rost (180 x 180) mm aus Gusseisen Art. Nr. 119060	M 125																				
Designation	Is class																				
Gravel guard Ø 255 mm made of PP	H 1,5																				
Retaining element Ø 328 mm made of PA, Art.-No. 149001	H 1,5																				
Grating (180 x 180) mm made of cast iron art. No. 119060	M 125																				
D Prüfung entsprechend Gütesicherung RAL-GZ 694		D Test according quality assurance RAL-GZ 694																			
RAL-GZ 694 Abschnitt 2.6		RAL-GZ 694 section 2.6																			
Prüfört: Würzburg		Test place: Würzburg		P <input checked="" type="checkbox"/>																	
<u>Bemerkungen:</u> Die Werkstoffe entsprechen Abschnitt 4.3 der DIN EN 1253-2.		<u>Remarks:</u> The materials are in accordance with paragraph 4.3 of the DIN EN 1253-2.		F <input type="checkbox"/>																	
Der Hersteller kann Zertifikate bezüglich der verwendeten Rohstoffe vorlegen.		Certificates of the used raw-materials are available at the manufacturer.		N/A <input type="checkbox"/>																	
				N/T <input type="checkbox"/>																	

Ende des Prüfberichts – End of the test report